

PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM PÁSMU

VODOVODY A KANALIZACE TRUTNOV, a. s.

nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

IČO: 60108711 | DIČ: CZ60108711

Bankovní spojení: KB Trutnov, č. ú. 2701601/0100



Definice ochranného pásma

K bezprostřední ochraně vodohospodářského zařízení před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů, kanalizačních stok a jejich zařízení (dále jen "ochranná pásma"). Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu:

- u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m;
- u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m;
- u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle bodu jedna nebo dva, od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Požadavky vyplývající ze Zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.)

V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze jen s písemným souhlasem vlastníka, popřípadě provozovatele:

- provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
- vysazovat trvalé porosty,
- provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
- provádět terénní úpravy.

Všeobecné podmínky pro činnosti v ochranném pásmu

Tyto podmínky jsou závazné pro každého stavebníka či zhotovitele, který zasahuje do ochranného pásma vodohospodářského zařízení společnosti VaK Trutnov.

1. Administrativní a přípravná fáze

- **Dodržení stanoviska:** Práce v ochranném pásmu je možné provádět pouze při striktním dodržení podmínek stanovených ve vyjádření/stanovisku správce.
- **Změna projektu:** Při jakékoli změně projektu nebo trasy navrhovaných sítí je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- **Vytyčení trasy:** Před zahájením prací musí být provedeno fyzické vytýčení trasy potrubí a polohy všech zařízení pracovníkem společnosti VaK Trutnov. Je nutné provést jak vytýčení směrové, tak určit hloubku uložení. Pokud není možné určit polohu zařízení pomocí přístrojů, či z geodetického zaměření, je třeba provést kopané sondy v rozsahu určeném společností VaK Trutnov.
- **Protokol o vytyčení:** O vytyčení musí být sepsán protokol, bez kterého nesmí být stavební činnost zahájena.
- **Instruktaž pracovníků:** Všichni pracovníci provádějící stavbu musí být prokazatelně seznámeni s polohou sítí a podmínkami vyjádření.

2. Ochrana zařízení během výstavby

- **Zákaz poškození:** Při provádění prací nesmí dojít k žádnému poškození vodohospodářského zařízení.
- **Skladování materiálu:** Nad vodohospodářským zařízením je zakázáno ukládat zeminu nebo skladovat stavební materiál.

- **Stání těžké techniky:** Těžká technika nesmí být odstavena v ochranném pásmu vodohospodářského zařízení.
- **Ochrana příslušenství:** Zhotovitel musí zajistit, aby nebyly zasypány nebo poškozeny vodárenské poklopy či orientační tabulky.
- **Manipulace se zařízením:** Jakoukoli manipulaci s vodohospodářským zařízením smí provádět výhradně správce.
- **Vstup do objektů:** Bez výslovného souhlasu nesmí stavebník vstupovat do šachet a jiných objektů ve správě a majetku společnosti VaK Trutnov.
- **Odpovědnost:** Investor nebo dodavatel stavby nese plnou odpovědnost za škody vzniklé na zařízeních společnosti VaK Trutnov, pokud nebylo provedeno řádné vytýčení.

3. Technické provedení prací

- **Ruční výkop:** V celém ochranném pásmu musí být výkop prováděn ručně, aby se zamezilo mechanickému poškození potrubí či kabelů.
- **Zajištění odkrytého vedení:** Odkryté sítě musí být staticky zajištěny a chráněny proti poškození.
- **Bezvýkopové technologie:** Při protlacích musí být v místech křížení provedeny kopané sondy pro ověření skutečné vzdálenosti.
- **Přejezdy techniky:** V případě přejezdu těžké techniky při nízkém krytí musí být potrubí chráněno (např. roznášecími betonovými panely).
- **Změna nivelety terénu:** V ochranném pásmu nesmí být měněna niveleta terénu bez písemného souhlasu společnosti VaK Trutnov.

4. Kontrola, zához a dokončení

- **Obsyp a fólie:** Odkryté sítě musí být před záhozem obsypány a ve výšce min. 300 mm nad potrubím musí být položena výstražná fólie příslušné barvy (bílá pro vodu, hnědá pro kanalizaci, červená pro elektro).
- **Signalizační vodič:** Na vodovodech musí být provedena zkouška funkčnosti signalizačního vodiče.
- **Kontrola před zásypem:** K prověření stavu sítě před jejím zakrytím musí být přizván zástupce správce a sepsán protokol.
- **Výšková úprava:** Stavebník je povinen na vlastní náklad přizpůsobit poklopy a zemní soupavy nové úrovni terénu.

5. Krizové situace a sankce

- **Ohlášení havárie:** Jakékoliv poškození musí být ihned nahlášeno provozovateli. Havárie se hlásí na telefonní čísla uvedená níže.
- **Následky nedodržení:** Pokud nebudou podmínky dodrženy, může být stavebník vyzván k doložení dokumentace o nepoškození sítí nebo k provedení kontrolních sond na vlastní náklady.
- **Sankce:** Případné škody na vodohospodářském zařízení nebo způsobení havárie, budou veškeré náklady na opravu a vzniklá finanční újma společnosti VaK Trutnov hrazena stavebníkem. Za nedodržení výše uvedeného bude přistoupeno k sankcím dle zákona.

6. Telefonní čísla pro případ ohlášení havárie:

- | | |
|---|-------------|
| • Provoz vodovodů Trutnov: | 604 252 565 |
| • Provoz vodovodů Svoboda nad Úpou: | 737 237 353 |
| • Provoz kanalizace: | 604 252 528 |
| • Provoz vodovodů a kanalizací Pec pod Sněžkou: | 602 146 017 |